



КНМ № 66230061000207072856

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Главное управление МЧС России по Свердловской области)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

ул. Шейнкмана 84, г. Екатеринбург, 620014, тел. 8(343)346-12-60, 346-12-70,
факс 8(343)346-12-54, gu@mchs96.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности г. Каменска - Уральского. Каменского городского округа УНД и
ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Прокопьева, 8, г. Каменск - Уральский, Свердловская область, 623418
тел. 8(3439) 36-55-76, факс 8(3439) 36-55-76, tond-k.uralsky@mail.ru

(место вынесения предостережения)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

от «02» августа 2023 г. № 66230061000207072856

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад № 95, ИНН 6665008297

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении Федерального государственного пожарного надзора; ФРГУ № 10001495160

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

В ходе профилактического визита по месту осуществления деятельности контролируемого лица муниципального бюджетного образовательного учреждения «Детский сад № 79» по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Шестакова, 17 выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

1. Не обеспечено содержание наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре, а именно нарушено антикоррозионное покрытие лестницы. (п. 17 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

1. Пункт: 17, Подпункт: а. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

(Руководители организаций обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре.)

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

О Б Ъ Я В Л Я Ю П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению Детский сад № 95, ИНН 6665008297**

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в срок до 30.09.2023 г. принять меры для обеспечения соблюдения обязательных требований пожарной безопасности:

1. Провести антикоррозионную обработку наружных открытых лестниц.

О принятых мерах предлагаю проинформировать орган государственного контроля (надзора), объявивший предостережение

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов).

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном ст. 57 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 г. № 290).

(указывается срок, в который может быть подано возражение, а также ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

*Врио главного государственного
инспектора города Каменска-Уральского,
Каменского городского округа по
пожарному надзору*

Старцева Анастасия Валерьевна

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля, иного должностного лица,
принявшего решение о проведении выездной проверки)

*Государственный инспектор города Каменска-Уральского, Каменского городского округа
пожарному надзору Черницын Василий Михайлович 8-(3439)-36-55-76*

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный
телефон, электронный адрес
(при наличии))

Направлено: 02.08.2023 г. по эл. почте: dc95-zav@yandex.ru