



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Территориальный отдел
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Свердловской
области в городе Каменск-Уральский,
Каменском районе, Сухоложском и
Богдановичском районах**

(Каменск-Уральский отдел
Управление Роспотребнадзора по Свердловской
области)

623418, Свердловская область,
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, д. 97
тел.: (3439) 37-09-90, факс (3439) 37-03-90
e-mail: mail_05@66.rospotrebnadzor.ru
<http://www.66.rospotrebnadzor.ru>

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 95
комбинированного вида"

623426, Свердловская обл., г. Каменск-
Уральский, ул. Шестакова, д. 17

Контрольное (надзорное) мероприятие № 66240041000109883262 от 14.03.2024 г.



ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений

от 24.04.2024

№ 167/2024-62

При проведении профилактического визита с 09.04.2024 по 23.04.2024
в отношении

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 95
комбинированного вида"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя
юридический адрес 623426, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Шестакова, д. 17

дата регистрации 02.12.2002

ИНН/ОГРН 6665008297 / 1026600934470

Детский сад № 95 (623426, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Шестакова, д. 17)
акта профилактического визита от 23.04.2024

рассмотрении представленных документов: № 429/2024-62

выявлены нарушения обязательных требований.

п.п. 11(4) п. 11 Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 «Об особенностях
организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	В группе №3 устранить дефекты покрытия пола (линолиум)	СП 2.4.3648-20	2.5.2.	01.10.2024
2.	Группа №10 (игровая и спальня): устранить следы протекания на стенах и потолке		2.5.3.	01.10.2024
3.	В группе №3: не допускать в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с		2.8.5.	01.10.2024

разным светоизлучением.

Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в срок до 01.10.2024г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании,
необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его
получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках
осуществления федерального государственного санитарно - эпидемиологического надзора может
быть обжаловано в судебном порядке после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 95
комбинированного вида"

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

ведущий специалист-эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в
городе Каменск-Уральский, Каменском
районе, Сухоложском и Богдановичском
районах

Кузьмина Наталья Евгеньевна

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор

подпись

ФИО

Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № № 167/2024-62 от 24.04.2024 г.
направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица
ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
КАМЕНСКАУРАЛЬСКОГО".